



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тульской области

**ЕФРЕМОВСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Гоголя, 17, г. Ефремов,
Тульская область, Россия, 301840

22 11 .2023 № 07-01-2023

Директору МКДОУ «Детский сад № 9»
Пушкаревой Л.Д.

ул. Карла Маркса, д. 33а, г. Ефремов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Ефремовской межрайонной прокуратурой при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и законов, действующих на территории Российской Федерации, проведена проверка требований пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Согласно ст. 34 указанного закона граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством.

В соответствии со ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В силу ст. 1 данного закона к нормативным документам по пожарной безопасности отнесены национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах

своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 данного закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В силу п. 14 «Правил противопожарного режима в РФ» руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

В соответствии с п. 31 «Правил противопожарного режима в РФ» ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

Согласно п. 35 «Правил противопожарного режима в РФ» на объектах защиты запрещается в т.ч. эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

В МКДОУ «Детский сад № 9» выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

- допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника в помещении гаража («Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479 п. 35в);

- не закреплена надежно к полу ковровая дорожка, расположенная на путях эвакуации из младшей группы правого крыла здания («Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479 п. 31);

- не обеспечено наличие устройств, для самозакрывания дверей лестничных клеток на 2-ом этаже в правом и левом крыле здания («Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479 п. 14).

Выявленные нарушения несут реальную угрозу жизни и здоровью людей, в т.ч. несовершеннолетним, так как учреждение относится к объектам массового пребывания.

Указанные нарушения требований пожарной безопасности стали возможны в связи с отсутствием должного контроля со стороны руководства учреждения за их исполнением, недостаточным знанием требований закона со стороны должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление.
2. Принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления с приложением копий приказов о дисциплинарном взыскании.

Представление прошу рассмотреть с участием представителя Ефремовской межрайпрокуратуры. О времени рассмотрения представления прошу предварительно сообщить в Ефремовскую межрайпрокуратуру.

Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции



Е.Н. Буланова